

プロポーザル提案説明書等（プロポーザル参加表明書、プロポーザル参加資格審査申請書を除く）
に関する質問書に対する回答書

No.	書類名	頁	項目	質問	回答
1	プロポーザル提案説明書	6	第4章 2 事業費限度額の公表	「外構工事を除き、・・・」とありますが、事業費限度額に含まれないものは「門・囲障工事」および「植栽工事」であり、それ以外の外構工事は事業費限度額に含まれているという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	プロポーザル提案説明書	11	第4章 4 プロポーザル公告からプロポーザル提案書等提出に至るまでの手続 9) 技術提案書及び見積書等の提出 ④提出書類	技術提案書のボリュームが多いことが想定されるため、必要に応じて技術提案書を2分冊としてもよろしいでしょうか。	2分冊としても可とします。

No.	書類名	頁	項目	質問	回答
3	プロポーザル提案説明書	12	<p>第4章</p> <p>4 プロポーザル公告からプロポーザル提案書等提出に至るまでの手続</p> <p>9) 技術提案書及び見積書等の提出</p> <p>⑥設備仕様・設計仕様・図面に関する技術提案書</p> <p>ア施設計画説明書</p> <p>4) 運転管理条件</p> <p>・年間運転管理条件</p>	<p>一般焼却対象ごみ21,852t/年を処理するものとして作成するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	プロポーザル提案説明書	12	<p>第4章</p> <p>4 プロポーザル公告からプロポーザル提案書等提出に至るまでの手続</p> <p>9) 技術提案書及び見積書等の提出</p> <p>⑥設備仕様・設計仕様・図面に関する技術提案書</p> <p>ア施設計画説明書</p> <p>4) 運転管理条件</p> <p>・年間用役費</p>	<p>平成29年5月9日付の「見積提案説明書類に関する質問書・回答書」質問No. 3において薬剤単価をご回答いただいておりますが、一部、当社が把握している実勢単価よりも安価なものが見受けられます。つきましては、実勢を考慮した単価で年間用役費を算定してもよろしいでしょうか。</p>	<p>平成29年5月9日付の回答を参考に算定して下さい。</p> <p>また参考までに、実勢単価を考慮した年間用役費についても別途算定して下さい。なお、その際、実勢単価も明記して下さい。</p>

No.	書類名	頁	項目	質問	回答
5	プロポーザル提案説明書	12	<p>第4章</p> <p>4 プロポーザル公告からプロポーザル提案書等提出に至るまでの手続</p> <p>9) 技術提案書及び見積書等の提出</p> <p>⑥設備仕様・設計仕様・図面に関する技術提案書</p> <p>ア施設計画説明書</p> <p>4) 運転管理条件</p> <p>・年間補修・点検費</p>	<p>年間補修・点検費（引渡しより30ヶ年分（11～30ヶ年分は参考値）につきまして、機器の補修頻度や内容は引渡し後の運転状況（ごみ質、運転日数、負荷及び負荷変動、日常整備など）により大きく変動しますので、1～10ヶ年分につきましても参考値として取り扱っていただきますようお願いいたします。</p>	<p>年間補修費・点検費を担保して頂くものではありません。</p> <p>1～10ヶ年分に関しては、11～30ヶ年分より確実性がある金額の記入をお願い致します。</p>
6	プロポーザル提案説明書	15	<p>第5章</p> <p>1. 予想されるリスクの責任分担</p> <p>2) リスク分担</p>	<p>「責任分担の程度や具体的な内容については、工事請負契約書で定める」とありますが、工事請負契約書案をご提示いただけないでしょうか。</p>	<p>責任分担の程度等については、基本的にはリスク分担表に基づくものとしますが、本組合の設計施工標準請負契約約款の第62条に基づき、必要に応じて契約書に盛り込むこととします。</p> <p>なお、参考として、約款の閲覧は可能ですので、閲覧が必要な場合には、事前に本組合と連絡を取って下さい。</p>
7	様式集	様式5-3	<p>工事費内訳書</p>	<p>はたき海苔等資源化施設への温水供給装置については、交付率1/3が適用されるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>はたき海苔等資源化施設への温水供給装置については、適用外と考えています。</p>